



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.11.6.2025

Grudziądz, 2025-04-09 r.

Egz. nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Im. Macieja z Miechowa
w Łasinie
ul. Radzyńska 4
86-320 Łasin

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu awaryjnego SPZOZ Szpital Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 2232/2025, Nr 2233/2025 z dnia 28.03.2025 oraz Nr 219717/25/GDY z dnia 04.04.2025 r. i Nr 2234/2025 z dnia 07.04.2025 r. przeprowadzonych przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz J. S. Hamilton Poland Sp. zo.o. z Gdyni (pobranej dnia 25.03.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, stwierdza **warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi dostarczaną z wodociągu awaryjnego SPZOZ Szpital Łasin. Warunkowa przydatność dotyczy fizykochemicznych parametrów tj. manganu i jonu amonowego. Jakość warunkowa obowiązuje do czasu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

We wszystkich badanych próbkach wody pobranej z punktów zgodności: SUW, myjnia łózek oraz kotłownia SPZOZ Łasin stwierdzono ponadnormatywne ilości manganu: 200-240 µg/l (wymagania 50 µg/l), oraz jonu amonowego 2,02-2,96 mg/l (wymagania 0,50

mg/l). Parametry te mogą ujemnie wpływać na jej wygląd i smak, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

Beata Kruszka

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat- elektronicznie: AE:PL-57289-99290-BVFUS-30
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin- elektronicznie: AE:PL-40459-55823-HJCFU-28
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
3. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy- elektronicznie: AE:PL-67719-88282-SBJJG-23
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
4. a/a – egz nr 1