



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Urząd Miasta i Gminy Łasin
Wpłynęło dn. 2025-05-05



L.dz.1989.2025

1 BG
Aug

Znak sprawy: N.HŚ.9020.11.6.2025

Grudziądz, 2025-05-05 r.
Egz. nr 1

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Macieja z Miechowa
w Łasinie
ul. Radzyńska 4
86-320 Łasin

OCENA

warunkowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu awaryjnego SPZOZ Szpital Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 3204/2025, Nr 3205/2025 i Nr 3206/2025 z dnia 29.04.2025 r. przeprowadzonych przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu (pobranej dnia 24.04.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, podtrzymuję warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczaną z wodociągu awaryjnego SPZOZ Szpital Łasin.

Warunkowa przydatność dotyczy fizykochemicznych parametrów tj. manganu i jonu amonowego. Jakość warunkowa obowiązuje do czasu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. We wszystkich badanych próbkach wody pobranej z punktów

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
sekretariat.psse.grudziadz@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/psse-grudziadz

zgodności: SUW, myjnia łóżek oraz kotłownia SPZOZ Łasin stwierdzono ponadnormatywne ilości manganu: 194-241 µg/l (wymagania 50 µg/l), oraz jonu amonowego 1,04-1,11 mg/l (wymagania 0,50 mg/l). Parametry te mogą ujemnie wpływać na jej wygląd i smak, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem fizykochemiczny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

Beata Kruszką

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin- elektronicznie: AE:PL-40459-55823-HJCFU-28
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
3. A/a – egz. nr 1.