



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.11.6.2025

Grudziądz, 2025-05-08 r.
Egz. nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa
w Łasinie
ul. Radzyńska 4
86-320 Łasin

OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu awaryjnego SPZOZ Szpital Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań Nr 3498/2025, Nr 3499/2025 i Nr 3500/2025 z dnia 08.05.2025 r. (badania przeprowadzone przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu), pobranej w dniu 06.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, z punktów zgodności SUW, myjnia łóżek oraz kotłownia SPZOZ Łasin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu Państwowy **stwierdza, w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

We wszystkich badanych próbkach wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora w dniu 24.04.2025 r. stwierdzono ponadnormatywne ilości manganu: 194-241 µg/l (wymagania 50 µg/l), oraz jonu amonowego 1,04-1,11 mg/l (wymagania

0,50 mg/l). Przekroczenia było krótkotrwałe i działania podjęte przez administratora pozwoliły na doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymaganiami.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem fizykochemicznym.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu

Amelia Kurzyńska

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
4. A/a – egz. nr 1.