




**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.11.9.2025

Urząd Miasta i Gminy Łasin  
Wpłynęło dn. 2025-05-15



L.dz.2150.2025

Grudziądz, 2025-05-15 r.  
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Grudziądzka 11  
86 – 320 Łasin

**OCENA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 12991/ZL/25, 12992/ZL/25 i Nr 12993/ZL/25 z dnia 13.05.2025 r. oraz Nr 13038/ZL/25 z dnia 14.05.2025 r. pobranej w dniu 06.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łasin (badania przeprowadzone przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin w zakresie manganu i jonu amonowego, do czasu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Łasin, kran woda uzdatniona, stwierdzono podwyższone stężenie manganu w ilości 358 µg/l (wymagania fizykochemiczne: 50 µg/l) i jonu amonowego w ilości 0,94 mg/l (wymagania fizykochemiczne: 0,50 mg/l).

Ponadto należy nadmienić, że woda pobrana z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci: Budynek mieszkalny, Jankowice 32, kran w kuchni oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wydrzno, kran w piwnicy, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Grudziądzu  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Grudziądzu

Amelia Kurzyńska

---

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin,
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
4. A/a – egz. nr 1.

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu ..... 15 MAJ 2025 .....

Wynik weryfikacji ..... *ważny* .....  
(ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji)

*dutyma*  
(pieczęć i podpis osoby weryfikującej)