MIASTO i GMINA ŁASIN
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
NIP 876-22-46-666

Łasin, dnia 10 kwietnia 2018 roku.

IBG.271.7.2018.PN

WYJAŚNIENIE I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 28 marca 2018 roku Sprawa IBG.271.7.2018.PN
BZP Nr 538972-N-2018 z 30.03.2018

W dniu 09 kwietnia 2018 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin – Etap II".

Zwrócono się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 2.9.2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zamawiający wymaga aby zbiornik oczyszczalni wraz z nadstawką/mi polietylenowymi ze ścianką strukturalną (min. Dwuwarstwową) z „wewnętrznym płaszczem powietrza" i możliwością przykrycia warstwą gruntu 1,8m (parametr potwierdzony w raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni). Nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni jednowarstwowych, wykonanych metodą rotomoldingu rozdmuchu z płyt. Do oferty należy dołączyć w/w raport oraz Deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta oczyszczalni. Czy Zamawiający podtrzymuje powyższy wymóg dotyczący zbiorników oczyszczalni?

Ad. 1. Tak, Zamawiający podtrzymuje wymóg. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. W projekcie Budowlano-Wykonawczym w punkcie 2.9.2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zamawiający określa wymaganie dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy Zamawiający podtrzymuje podstawowe wymagania dotyczące PBOŚ dla rozwiązań równoważnych?

Ad. 2. Tak, Zamawiający podtrzymuje wymogi. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyliński

Otrzymują:
- uczestnicy postępowania,
- a/a.