

Analiza stanu budynku-siedziby Urzędu Miasta i Gminy Łasin pod względem
dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami

Urzędy i instytucje publiczne spełniają istotną rolę w życiu mieszkańców miasta. Dlatego też funkcjonalność i dostępność do tych obiektów powinna być dla administratorów rzeczą najwyższej troski.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Łasin jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w centrum Łasina, do którego można bez problemu dotrzeć (dojechać) samodzielnie. Przy urzędzie znajdują się dwa bezpłatne parkingi oraz specjalnie wydzielone miejsca parkingowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, umiejscowione przed gmachem Urzędu. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych lub niedowidzących. Do drzwi wejściowych prowadzą schody, które są wyposażone w platformę ułatwiającą poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do gmachu umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, piktogramów i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku brakuje również oznaczeń fakturowych i kontrastowych. Po wejściu do budynku, w holu po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z nazwami i numerami biur oraz okienko Punktu Obsługi Klienta, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji. Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra. Petenci niepełnosprawni mający sprawy do załatwienia na I lub II piętrze zgłaszają to w okienku i pracownik POK zawiadamia urzędnika odpowiedniego biura o konieczności załatwienia sprawy na parterze. Korytarze w budynku nie zapewniają możliwości swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W drzwiach i przejściach występują progi sprawiające trudności w poruszaniu się osób z niepełnosprawnością. Toalety dla interesantów, nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Chcemy pokonać bariery architektoniczne poprzez przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Planujemy dostosować toalety dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na to, że budynek jest zabytkiem i podlega konserwatorowi zabytków wszystkie planowane zmiany na zewnątrz jak i wewnątrz budynku muszą być uzgodnione z WUOZ.

W związku z powyższym obecny stan dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnością powoduje konieczność zastosowania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data sporządzenia: 02.06.2025 r.

Sporządził: Zespół ds. zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

/-/ Rafał Kobyłski