



N.HŚ.9020.1.5.2026
Grudziądz, 13 marca 2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 11
86-320 Łasin

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 18/G/26/W/L, Nr 19/G/26/W/L, Nr 20/G/26/W/L z dnia 20.02.2026 r., Nr LLF.9051.2.94.1.2026 z dnia 05.03.2026 r., Nr 41/N/HK/2026 i Nr 42/N/HK/2026 z dnia 09.03.2026 r., pobranej w dniu 17.02.2026 r. z wodociągu publicznego Łasin, z punktów zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Łasin, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie (badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Grudziądzu, Dział Laboratoryjny WSSE w Bydgoszczy oraz Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu **stwierdza, w badanym zakresie warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Łasin, kran woda uzdatniona, stwierdzono podwyższone stężenie manganu w ilości 109 µg/l (wymagania fizykochemiczne: 50 µg/l).

Należy nadmienić, że w chwili obecnej wodociąg publiczny Łasin objęty jest decyzją administracyjną Nr 318/2025 z dnia 12.06.2025 r. zmienioną decyzjami nr 527/2025 z dnia 22.09.2025 r. i nr 756/2025 z dnia 15.12.2025 r., w przedmiocie doprowadzenia jakości wody w zakresie manganu do zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Ustalony termin wykonania obowiązków to 31.03.2026 r.**

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Beata Kruszką
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*



Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-doręczenia
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 - 320 Łasin – e-doręczenia
3. a/a – egz. nr 1

Opracowała: PC tel. 56 45 178 28