



N.HŚ.903.2.25.2026
Grudziądz, 8 maja 2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 11
86-320 Łasin

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 11563/ZL/26 z dnia 29.04.2026 r. pobranej w dniu 10.04.2026 r. oraz Nr 12104/ZL/26 z dnia 05.05.2026 r. pobranej w dniu 28.04.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej (badania przeprowadzone przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza, **w badanym zakresie warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Łasin, kran woda uzdatniona, stwierdzono podwyższone stężenie manganu w ilości 89 µg/l (wymagania fizykochemiczne: 50 µg/l).

Należy nadmienić, że w chwili obecnej wodociąg publiczny Łasin objęty jest decyzją administracyjną Nr 318/2025 z dnia 12.06.2025 r. zmienioną decyzjami nr 527/2025 z dnia 22.09.2025 r. i nr 756/2025 z dnia 15.12.2025 r., w przedmiocie doprowadzenia jakości wody w zakresie manganu do zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Beata Kruszka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Grudziądzu

*Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-doręczenia
2. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin – e-doręczenia
3. a/a – egz. nr 1

Opracowała: PC tel. 56 45 178 28

