

Łasin, dnia 1 kwietnia 2009 roku.

ZP:341-3pn/2/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 11 marca 2009 roku Sprawa Nr ZP:341-3pn/2009

W dniu 1 kwietnia 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie.”

Zwrócono się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie zwracamy się z prośbą o:
 - a) Dokładne określenie finalnej grubości powłoki malarskiej.
 - b) Określenie koloru farby nawierzchniowej wg palety RAL.
 - c) Podanie ilości warstw farby nawierzchniowej.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:

- Ad. 1. Finalna grubość powłoki malarskiej – 240 mikrometra.**
Kolor farby nawierzchniowej wg palety RAL – 7001.
Ilość warstw farby nawierzchniowej – dwie warstwy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski