

ZP:341-13pn/1/2009

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 29 grudnia 2009 roku Sprawa Nr ZP:341-13pn/2009

W dniu 20 stycznia 2009 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczalki”.

Zwrócono się z prośbą o:

1. Podanie nazwy i typu urządzenia jakie ma być zastosowane celem określenia jego ceny kosztorysowej:

- 1.3.7 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.8 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.9 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.10 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.11 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.20 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.3.21 – montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (jakie to urządzenia),
- 1.1.108 – dostawa tablicy informacyjnej (czy zawieszana, czy do postawienia i wkopania w grunt).

Zamawiający po konsultacji z projektantem udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad. 1. W poszczególnych pozycjach należy uwzględnić:

- 1.3.7 Rozłącznik VISTOP 3p 160 A z dźwignią sterującą frontową w kolorze czerwono-żółtym lub równoważny,
- 1.3.8 Rozłącznik VISTOP 3p 200 A z dźwignią sterującą frontową w kolorze czerwono-żółtym lub równoważny,
- 1.3.9 Ochronnik LEGRAND kl. B ref. 0039 43 lub równoważny,
- 1.3.10 Szyna L1; L2; L3; N; PE,
- 1.3.11 Tablica licznikowa 100 A,
- 1.3.20 Stycznik modułowy SM 63 230 2z,
- 1.3.21 Wyłącznik zmierzchowy WZ 301,
- 1.1.108 Tablica informacyjna wisząca.

Powyższe materiały zawarte są w zestawieniu materiałów.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski