

Łasin, dnia 26 maja 2010 roku.

ZP:341-6pn/1/2010

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 10 maja 2010 roku Sprawa Nr ZP:341-6pn/2010

W dniu 24 maja 2010 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie przebudowy ulicy Olimpijskiej w Łasinie”.

Zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Proszę o wyjaśnienie na jaką odległość należy wywieźć materiał z rozbiórki lub wskazać miejsce wywozu.
2. Regulacja nawierzchni w poz. 4.2 kosztorysu uwzględnia tylko ułożenie zdemontowanego materiału. Czy do wyceny należy doliczyć demontaż nawierzchni o tym samym metrażu?
3. Zgodnie z opisem technicznym pkt 8 należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy Zamawiający zamierza wykonać omawiane prace we własnym zakresie? Jeśli nie to czy należy dodać do wyceny powyższy zakres oraz w jakich ilościach?
4. Zgodnie z opisem technicznym pkt 8 należy wykonać progi spowalniające. Ile sztuk progów wykonać oraz w jakim kolorze je wykonać?
5. Proszę o wyjaśnienie co to jest kruszywo łamane O/31,5 klasy I lub II.
6. Czy należy wykonać krawężniki betonowe 12x25 cm na podsypce cem-piask układanych na ławie betonowej z betonu B15. Czy Oferenci mają dodać powyższe pozycje do przedmiaru, jeśli tak to w jakich ilościach?
7. Co Zamawiający ma na myśli przez odtwarzanie trawników. Jaki zakres prac obejmują omawiane trawniki. Czy uwzględnić je w wycenie?

Zamawiający po konsultacji z projektantem udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

- Ad. 1.** Zmienia się informację w przedmiarze dot. wywozu materiału z rozbiórki. Odległość oraz miejsce wywozu rozbiórki wskazuje Wykonawca i jest to w jego zakresie, za wyjątkiem zdemontowanych płyt drogowych, które należy przekazać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 11 – patrz SIWZ rozdz. I pkt 3 lit. n).
- Ad. 2.** Należy uwzględnić demontaż i montaż istn. kostki brukowej zgodnie z rzędnymi nawiązującymi do proj. nawierzchni pieszojezdni.

- Ad. 3.** Załączono brakującą stronę Nr 2 Przedmiaru robót, w którym jest wyjaśnione powyższe zagadnienie (pkt 5.2).
- Ad. 4.** Próg zwalniający należy wykonać zgodnie z załączoną brakującą stroną Nr 2 Przedmiaru robót (pkt 5.1, szt. 1 kolor kostki czerwony).
- Ad. 5.** Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o granulacji O/31,5 mm oznacza iż należy przesiewać kruszywo przez sito o oczkach 31,5 mm – czyli kruszywo nie może być większej granulacji niż 31,5 mm.
- Ad. 6.** Ława pod krawężniki betonowe ma być wykonana zgodnie z załączoną brakującą stroną Nr 2 Przedmiaru robót (pkt 6.1 i 6.2).
- Ad. 7.** Zielen wykonana ma być zgodnie z załączoną brakującą stroną Nr 2 Przedmiaru robót (pkt 7.1 i 7.2).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski