

Łasin, dnia 20 lipca 2010 roku.

ZP:341-14pn/2/2010

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 8 lipca 2010 roku Sprawa Nr ZP:341-14pn/2010

W dniu 19 lipca 2010 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (place zabaw) w miejscowościach Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie”.

Zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Jaki jest zakres wymiarów minimalnych i maksymalnych poszczególnych urządzeń?
Podany przez państwa wymiar każdego urządzenia wraz ze szczegółowym określeniem technologii wykonania zestawów może wiązać się z bezpośrednim wskazaniem na konkretnego producenta. Każda firma produkująca urządzenia zabawowe posiada własne rozwiązania techniczne i wymiary urządzeń o podobnej funkcjonalności, natomiast wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami podanymi przez Państwa zmusiłoby do zmiany parametrów technicznych, co zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych mogłoby utrudnić uczciwą konkurencję poprzez wykluczenie innych producentów z przetargu.
2. W treści opisu technicznego jest rozbieżność, raz jest napisane, że na strefach bezpieczeństwa zaprojektowano podłoże piaszczyste, a za drugim razem, że jest to podłoże żwirowe.
3. W opisie technicznym jest napisane, że teren przewidziano pod zasiew trawą, a w przedmiarze robót taka pozycja nie występuje.

Zamawiający po konsultacji z projektantem udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad. 1. Przedstawione w projektach urządzenia zabawowe określają rodzaj i funkcjonalność urządzeń, jakie mają być zamontowane na placu zabaw. Dopuszczalne jest zastosowanie tego samego rodzaju urządzeń o podobnej funkcjonalności i wymiarach różniących się $\pm$ 15% planowanych do montażu urządzeń zabawowych.

Ad. 2. W strefach bezpieczeństwa przewidziano podłoże piaszczyste.

Ad. 3. Należy przyjąć, iż nie wykonuje się dodatkowego zasiewu trawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski