

Łasin, dnia 16 marca 2012 roku

ZPU.272.3.2012.PN

**WYJAŚNIENIE**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**z dnia 20 lutego 2012 roku Sprawa Nr ZPU.272.3.2012.PN**  
**BZP Nr 42149-2012 z 22.02.2012**  
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Nr 58041-2012 z 13.03.2012**

W dniu 14 marca 2012 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Plesewo”,**

zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytania dotyczące branży elektrycznej:

1. Proszę o podanie przekroju przewodów wyróżnionych w przedmiarze:

- Przewody płaskie – YDYp 750 V (dł. 30 m). Czy długość przewodu jest podana prawidłowo?
- Przewody wtynkowe YDYt 500V (dł. 751 m),
- Przewody kabelkowe (dł. 14 m).

2. W przedmiarze robót kabel YAKY 4x35 podane jest 18m, natomiast z rys. E4 wynika długość kabla zasilającego 34m. Którą długość przyjąć do wyceny?

3. Na rys. E4 wyróżnione są przewody YDYżo 4x4 mm<sup>2</sup> oraz YDY 4x10 mm<sup>2</sup>. Do którego przewodu odnosi się pozycja ujęta w przedmiarze robót jako: przewody kabelkowe (dł. 14m)? Proszę o uzupełnienie o brakujące pozycje.

**Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:**

**Ad. 1.** Powyższe pytania dotyczą błędnie zamieszczonego przedmiaru na stronie [www.lasin.pl](http://www.lasin.pl).

W dniu 13.03.2012r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ na „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Plesewo” i zamieścił nowy aktualny przedmiar w zakresie instalacji elektrycznej, oraz przesunął termin składania ofert na dzień 22.03.2012r. godz. 12:00.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin

*Franciszek Kawski*