



P.p.p. = 93,60 m n.p.m.

Uwaga:
1. Zawory RA-N montować w wannach grzejników podłogowych,
a głowice RA 506X montować na ścianach (we wskazanych miejscach);
kapilary układać w ścianach i posadzkę w rurkach osłonowych.
2. Połączenia do grzejników podłogowych i zaworowych prowadzić
w warstwie izolacji termicznej posadzkę w rurkach osłonowych Peszel.

INWESTOR: Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin			
INWESTYCJA: Budowa przedszkola miejskiego 6-cio oddziałowego ul. Alga Młodości 1 w Łasinie, działka nr 623 obr. Łasin			
GŁÓWNY PROJEKTANT: Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Św. Wł. 121 127 86-300 Cielistwo			
NAZWA TYTUŁU: Instalacja c.o. rzut parteru skrzydło "B"		SKALA: 1:50	BRANŻA: Sanitarna
Faza: PBW		Data: 09.2009r.	
Funkcja: AUTOR: mgr inż. Edmund Wieruszowski		Funkcja: NR UPRAWNIEN mgr inż. Wieruszowski	
Funkcja: PROJEKTANT mgr inż. Maciej Daniel		Funkcja: SPECJAL. mgr inż. Daniel	
Funkcja: OPRACOWANIE mgr inż. Piotr Foltmann		Funkcja: PODPIS mgr inż. Foltmann	