



Uwaga:
1. Zawory RA-N montować w wannach grzejników podłogowych,
a głowice RA 506X montować na ścianach (we wskazanych miejscach)
kapilary układać w ścianach i posadzce w rurkach osłonowych.
2. Podejścia do grzejników podłogowych i zaworów prowadzić
w warstwie izolacji termicznej posadzki w rurkach osłonowych Peszel.

INWESTOR:		Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyska 2, 86-320 Łasin	
INWESTYCJA:		Budowa przedszkola miejskiego 6-cio oddziałowego ul. Aleja Młodości 1 w Łasinie, działka nr 623 obr. Łasin	
GENERALNY PROJEKTANT:		Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Św. M. Wł. Egi 1/27 86-300 Grudziądz	
NAZWA RYSUNKU:	Instalacja c.o. rzut parteru skrzydła "A"		SKALA:
PBW	DATA:		09.2009r.
NR UPRAWNIEN		SPECIAL:	
FUNKCJA:		AUTOR:	
PROJEKTANT:		techn. Edmund Wierzechowski	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Maciej Daniel	
OPRACOWANIE:		mgr inż. Piotr Feldmann	
DATA:		09.2009r.	
NR ARKUSZA		CO2	
INSTAL.-INSTYTER:		Instal.-Instyter:	
Instal.-Instyter:		Instal.-Instyter:	