



Rzędna terenu projektowanego	93,20		93,20
Rzędna osi rurociągu [m]	92,30		92,30
Zagłębienie osi rurociągu	0,90		0,90
Odległości [m]		1,3	
Spadek		0,0 %	
		Odległości [m]	L=1,3
Materiał		rury DN 50 stal. wg PN-EN 10208-1:2000	
Długość trasy [m]	0,0		1,3
Podsypka		piasek grub. 10 cm	

KG

INWESTOR: <b>Miasto i Gmina Łasin</b> <b>ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin</b>				
INWESTYCJA: <b>Budowa przedszkola miejskiego 6-cio oddziałowego</b> <b>ul. Aleja Młodości 1 w Łasinie, działka nr 623 obr. Łasin</b>				
GENERALNY PROJEKTANT: <b>Z.P. i U.B. BENBUD</b> inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz				
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:	BRANŻA:
Profil przyłącza gazowego			1:50	Sanitarna
FAZA:		DATA:		NR ARKUSZA
PBW		12.2009r.		PG2
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECJAL.	PODPIS
PROJEKTANT	techn. Edmund Wierchowski	UPR. PROJ. BP-RN-V/4/TO/79	instal.-inżynier.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Daniel	UPR. PROJ. GP.I.7342/129/TO/92	instal.-inżynier.	
OPRACOWANIE	mgr inż. Piotr Feldmann			