

Łasin, dnia 7 czerwca 2016 roku.

IBG.271.2.2016.PN

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 30 maja 2016 roku Sprawa IBG.271.2.2016.PN
BZP Nr 63079-2016 z 01.06.2016

W dniu 6 czerwca 2016 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (Dz. U. 2015.2164), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie”,

zwrócono się z zapytaniem:

1. SST Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05 odnosi się do wycofanych, nieaktualnych norm; czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek - mineralno-asfaltowych zgodnie z obowiązującymi normami i WT2 2014.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P.
3. Proszę o określenie kategorii ruchu dla projektowanej drogi.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z obowiązującymi normami i WT2 2014.
- Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P.
- Ad. 3. Dla projektowanej drogi określono kategorię ruchu KR2.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Renata Janczak

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.