

Łasin, dnia 9 czerwca 2016 roku.

IBG.271.2.2016.PN

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 30 maja 2016 roku Sprawa IBG.271.2.2016.PN
BZP Nr 63079-2016 z 01.06.2016

W dniu 7 i 8 czerwca 2016 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (Dz. U. 2015.2164), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie”,

zwrócono się z zapytaniem:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga kosztorysu na etapie składania ofert a jedynie wpisania kwot w formularzu ofertowym.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może swobodnie modyfikować kosztorys ofertowy poprzez zmianę ilości, opisu oraz dodawanie i odejmowanie pozycji.
3. Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
4. Prosimy o zamieszczenie planu rozbiórek.
5. Warstwę odsączającą na przekroju normalnym stanowi kruszywo 0/63 mm. Zwykle warstwę wykonuje się z piasku. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości konstrukcji.
6. Prosimy o dopuszczenie zamiany kruszywa 0/63 na kruszywo 0/31,5.
7. Dotyczy SST D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO pkt. 5.8 Odcinek próbny. Prosimy o podanie jednoznacznej ilości m², technologii oraz lokalizacji odcinka próbnego.

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

- Ad. 1. Zamawiający nie wymaga kosztorysu na etapie składania ofert, należy wpisać kwoty w poszczególnych pozycjach w formularzu ofertowym.
- Ad. 2. Przedmiar robót załączony do SIWZ przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy i może być modyfikowany przez Wykonawcę w taki sposób jaki uzna to za konieczne do prawidłowej wyceny robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter ceny oraz brak wymogu dołączania kosztorysu ofertowego, Zamawiający nie ingeruje w podstawy wyliczonych

kwot wpisanych w formularzu ofertowym.

- Ad. 3. Obowiązuje jeden okres gwarancji na całość wykonywanych prac łącznie z oznakowaniem poziomym. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach oferty cykliczne odnawianie oznakowania poziomego w zależności od zastosowanych do wykonania materiałów.
- Ad. 4. Plan rozbiórek nie został opracowany. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Zakres prac rozbiórkowych zawarty jest w przedmiarze.
- Ad. 5. Piasek jest określeniem zbyt ogólnym. Warstwę odsączającą należy wykonać z kruszywa 0/63mm POD WARUNKIEM, że spełnia wymagania WT-4 dla warstwy odsączającej (podłoże ulepszone).
- Ad. 6. Dopuszcza się, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa 0/31,5 mm POD WARUNKIEM, że spełnia wymagania WT-4 dla warstwy odsączającej (podłoże ulepszone).
- Ad. 7. Odcinek próbny o powierzchni 350 m² dotyczy warstwy ścieralnej o grubości 5,0 cm opisanej w punkcie 2.11.b) ST Roboty drogowe, do wykonania na istniejącej nawierzchni ulicy Olimpijskiej przylegającej bezpośrednio do objętej przebudową ulicy Sportowej.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łaskie
mgr inż. Rafał Kobyłski

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.

