

Łasin, dnia 20 marca 2017 roku.

IBG.271.3.2017.PN

WYJAŚNIENIE I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 10 marca 2017 roku Sprawa IBG.271.3.2017.PN
BZP Nr 41415-2017 z 10.03.2017

W dniu 16 marca 2017 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 041302C w miejscowości Szynwałd – Etap I”,

zwrócono się z pytaniem (prośbą):

„Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.”

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie:

Ad. Odcinek próbny o powierzchni 500 m² dotyczy warstwy ścieralnej AC11S o grubości 4,0 cm opisanej w STWiORB D-05.03.05a, warstwy wiążącej i wyrównawczej AC16W o grubości 7,0 cm opisanej w STWiORB D-05.03.05b, do wykonania na istniejącej nawierzchni drogi G041328C w miejscowości Plesewo, odcinek o szerokości 5,0 m i długości 100 m.

Odcinek próbny o powierzchni 400 m² dotyczy warstwy o grubości 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5AC11S o grubości 4,0 cm opisanej w STWiORB D-05.01.04a, do wykonania na istniejącej drodze wewnętrznej w miejscowości Szynwałd dz. nr 45, odcinek o szerokości 4,0 m i długości 100 m.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.