

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH

ogrodzone z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.  
2000 r. Nr 100, poz. 1086, ze zm.) rozporządzenie  
wszczętnie, rozporządzenie oraz rozporządzenie  
w sprawie w celu rozporządzenia i rozporządzenia  
tutaj niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty  
Gruzińskiego

obr. Szonowo Szlacheckie 0014: dz. 292  
SKALA 1:1000

#### Uwagi:

- Właściciel posesji jest zobowiązany do wyrażenia zgody na montaż elementów oczyszczalni na terenie jego działki nr 292, wykonanie prac ziemnych ręczno-mechanicznych związanych z wykonaniem oczyszczalni, podłączenie zasilania elektrycznego oczyszczalni oraz na rozplantowanie ziemi pozostałej z wykupu na terenie działki, usunięcia przeszkód i obiektów z lokalizacji oczyszczalni (np. pojazdy, sprzęt rolniczy itp.)
- Należy umożliwić dostęp do wjazdu koparki w miejsce montażu oczyszczalni
- Odległość elementów oczyszczalni od granicy działki wynosi min. 2m.
- Wentylację wysoką poprowadzić po szczytowej ścianie budynku mieszkalnego i wyprowadzić ponad dach,
- W razie konieczności właściciel posesji na trasie kanalizacji musi przesadzić istniejące krzewy lub zostaną usunięte przez wykonawcę
- Wymiary i lokalizację sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem
- Nie wyklucza się występowania w terenie infrastruktury nie oznaczonej na mapie, napotkane przewody energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe itp. Napotkane przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych
- Minimalny spadek dla kanalizacji: 1%, minimalne przykrycie 0,9m

#### Legenda:

- kanalizacja grawitacyjna
- kanalizacja tłoczna (jeżeli występuje)
- drenaż rozsączający
- wentylacja wysoka
- przewód elektryczny zasilający oczyszczalnię

Odpyw do istniejącego zbiornika  
otwartego, wylot umocniony

PsIV

RIVa

Szafka sterownicza oczyszczalni,  
zasilanie podłączyć z budynku  
mieszkalnego

Wentylacja wysoka  
wyprowadzona ponad  
dach budynku

Studzienka rewizyjna PVC315  
Oczyszczalnia ścieków o  
wydajności  $V=1,5\text{m}^3/\text{dość}$

Istniejąca studnia  
wyłączona z użytkowania  
Studzienka rewizyjna PVC315

Firma "BEHRENDT" - Grupa SBS  
Marian Behrendt  
ul. Bat. Chłopskich 24  
87-300 Brodnica  
www.behrendt.com.pl



Biurowo Projektowe  
tel.: (56) 697 25 13

|               |                                                                                       |          |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Obiekt:       | Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków                                              |          |           |
| Lokalizacja:  | obr. Szonowo Szlacheckie 0014: działka nr 292<br>gm. Łasin, woj. Kujawsko - Pomorskie |          |           |
| Inwestor:     | Gmina Łasin<br>86-320 Łasin                                                           |          |           |
| Temat:        | Projekt budowlany instalacji sanitarnych                                              |          |           |
| Opis rysunku: | Plan zagospodarowania                                                                 |          |           |
| Branża:       | Sanitarna                                                                             | skala:   | 1:1000    |
| Projektant:   | mgr inż. Paweł Tomaszewski<br>nr upr. KUP/0070/POOS/06                                | data:    | 01 / 2017 |
| Asystent:     | tech Karol Wiczyński                                                                  | nr rys.: | 056       |