

MAPA ZASADNICZA
obr. Szonowo Szlacheckie 0014: dz. 236/2

SKALA 1:1000

- Legenda:**
- kanalizacja grawitacyjna
 - kanalizacja tłoczna (jeżeli występuje)
 - drenaż rozsączający
 - wentylacja wysoka
 - przewód elektryczny zasilający oczyszczalnię

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.02.1989 r.
Prawo geologiczne i kartograficzne (tj. Dz.U.
2000 r. Nr 100, poz. 1085, ze zm.) rozpo-
wiedzanie, rozpraszanie oraz reproduk-
wanie w celu rozpowszechniania, bez zezwe-
lenia, w szczególności w formie elektronicznej, za-
mieszczonego w niniejszej mapie wymaga zezwolenia Starosty
głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Uwagi:

- Właściciel posesji jest zobowiązany do wyrażenia zgody na montaż elementów oczyszczalni na terenie jego działki nr 236/2, wykonanie prac ziemnych ręczno-mechanicznych związanych z wykonaniem oczyszczalni, podłączenie zasilania elektrycznego oczyszczalni oraz na rozplantowanie ziemi pozostałej z wykupu na terenie działki, usunięcia przeszkód i obiektów z lokalizacji oczyszczalni (np. pojazdy, sprzęt rolniczy itp.)
- Istniejące osuszone oczko wodne do rozbiórki przez właściciela działki
- Należy umożliwić dostęp do wjazdu koparki w miejsce montażu oczyszczalni
- Odległość elementów oczyszczalni od granicy działki wynosi min. 2m.
- Wentylację wysoką poprowadzić po szczytowej ścianie budynku gospodarczego i wyprowadzić ponad dach,
- W razie konieczności właściciel posesji na trasie kanalizacji musi przesadzić istniejące krzewy lub zostaną usunięte przez wykonawcę
- Wymiary i lokalizację sprawdzić w naturze
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem
- Nie wyklucza się występowania w terenie infrastruktury nie oznaczonej na mapie, napotkane przewody energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe itp. Napotkane przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych
- Minimalny spadek dla kanalizacji: 1%, minimalne przykrycie 0,9m

Lokalizacja odwiertu geologicznego

Wentylacja niska

Drenaż 8x13m

Szafka sterownicza oczyszczalni, zasilanie z budynku gospodarczego

Wentylacja wysoka wyprowadzona ponad dach budynku

Studzienka rozdzielcza

Oczyszczalnia ścieków o wydajności $V=0,9\text{m}^3/\text{do}ba$

Studzienka rewizyjna PVC315

Firma "BEHRENDT" - Grupa SBS
Marian Behrendt
ul. Bat. Chłopskich 24
87-300 Brodnica
www.behrendt.com.pl



Biurowo Projektowe
tel.: (56) 697-25 13

Obiekt:	Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków		
Lokalizacja:	obr. Szonowo Szlacheckie 0014: działka nr 236/2 gm. Łasin, woj. Kujawsko - Pomorskie		
Inwestor:	Gmina Łasin 86-320 Łasin		
Temat:	Projekt budowlany instalacji sanitarnych		
Opis rysunku:	Plan zagospodarowania		
Branża:	Sanitarna	skala:	1:1000
Projektant:	mgr inż. Paweł Tomaszewski nr upr. KUP/0070/POOS/06	data:	01 / 2017
Asystent:	tech Karol Wiczyński	nr rys.:	064