

Łasin, dnia 12 marca 2018 roku.

IBG.271.4.2018.PN

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy”.

1. Zamawiający po uzgodnieniu z projektantem obiektu zmienia w dokumentacji projektowej parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej typu „SANDWICH” gr. 1,3 cm:

Grubość nawierzchni	Min. 13 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	44% - 50%
Wytrzymałość przy zerwaniu	0,55 – 0,60 MPa
Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C	36 % – 40 %
Tarcie TRRL	0,50 – 0,58
Odkształcenie pionowe	1,7 - 1,9 mm
Klasyfikacja ogniowa	Min. C _{fl} – s2

Nawierzchnia nie może posiadać komponentów pochodzących z recyklingu.
Kolorystyka nawierzchni jednorodna.

Dołączona jest ERRATA Nr II do dokumentacji projektowej z opisem technicznym.

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w rozdziale 5 Warunki udziału w postępowaniu pkt. 5.2. w tabeli Lp. 3.3:

Było:

„Wykonawca musi wykazać, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH” o parametrach jak poniżej:

- grubość nawierzchni – min. 13 mm,
- wydłużenie przy zerwaniu – 44% - 50%,
- wytrzymałość na rozciągania – 0,55 – 0,60 MPa,
- amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C – 36% – 38%,
- tarcie TRRL - 0,50 – 0,56,
- odkształcenie pionowe – max. 1,8 mm,

b) nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację ogniową min. C_{fl} – s2,

c) nawierzchnia powinna spełniać wymagania w zakresie zawartości WWA zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (REACH).”

Winno być:

„Wykonawca musi wykazać, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH” o parametrach jak poniżej:

- grubość nawierzchni – min. 13 mm,
- wydłużenie przy zerwaniu – 44% - 50%,
- wytrzymałość na rozciągania – 0,55 – 0,60 MPa,
- amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C – 36% – 40%,
- tarcie TRRL - 0,50 – 0,58,
- odkształcenie pionowe – 1,7 - 1,9 mm,

b) nawierzchnia powinna posiadać klasyfikację ogniową min. C_{fl} – s2.”

3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w rozdziale 7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału (...) w tabeli Lp. 5:

Było:

„Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- b) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu,
- c) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry,
- d) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
- e) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- f) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
- g) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- h) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- i) Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,
- j) Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN:EN 135011 w zakresie klasyfikacji ogniowej,
- k) Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie dla nawierzchni, wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (REACH).”

Winno być:

„Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- b) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu, na którym wykonana jest oferowana nawierzchnia (przynajmniej 1 realizacja),
- c) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry,
- d) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
- e) Atest Higieniczny PZH,
- f) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
- g) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- h) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- i) Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN:EN 135011 w zakresie klasyfikacji ogniowej.”

4. W Ogłoszeniu o zamówieniu nr 521314-N-2018 z 21.02.2018 w Sekcji III pkt III.1.3):

Było:

„Wykonawca musi wykazać, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH” o parametrach jak poniżej:
 - grubość nawierzchni – min. 13 mm,

- wydłużenie przy zerwaniu – 44% - 50%,
 - wytrzymałość na rozciągania – 0,55 – 0,60 MPa,
 - amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C – 36 % - 38 %,
 - tarcie TRRL - 0,50 – 0,56,
 - odkształcenie pionowe – max. 1,8 mm,
- b) nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w klasyfikacji ogniowej min. C_{fl} – s2,
- c) nawierzchnia powinna spełniać wymagania w zakresie zawartości WWA zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (REACH).”

Winno być:

„Wykonawca musi wykazać, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) nawierzchnia poliuretanowa typu „SANDWICH” o parametrach jak poniżej:
 - grubość nawierzchni – min. 13 mm,
 - wydłużenie przy zerwaniu – 44% - 50%,
 - wytrzymałość na rozciągania – 0,55 – 0,60 MPa,
 - amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C – 36 % - 40 %,
 - tarcie TRRL - 0,50 – 0,58,
 - odkształcenie pionowe – 1,7 - 1,9 mm,
- b) nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w klasyfikacji ogniowej min. C_{fl} – s2.”

5. W Ogłoszeniu o zamówieniu nr 521314-N-2018 z 21.02.2018 w Sekcji III pkt III.5.1):

Było:

„Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- b) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu,
- c) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzającego pozostałe parametry,
- d) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
- e) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- f) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
- g) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- h) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- i) Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,
- j) Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN:EN 135011 w zakresie klasyfikacji ogniowej,
- k) Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie dla nawierzchni, wymagań zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (REACH).”

Winno być:

Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) Aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,
- b) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu, na którym wykonana jest oferowana nawierzchnia (przynajmniej 1 realizacja),

- c) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone i wymagane przez IAAF parametry,
- d) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,
- e) Atest Higieniczny PZH,
- f) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
- g) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- h) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- i) Dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN:EN 135011 w zakresie klasyfikacji ogniowej.”

6. W związku ze zmianami w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i Załączniku Nr 10, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 marca 2018 roku godz. 9:00.

7. Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą kilku dokumentów, tj. Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i Załącznika Nr 10 do SIWZ, dla przejrzystości i jasności tych dokumentów, załączamy:

- Zmienione ogłoszenie o zamówieniu,
- Zmianę II SIWZ,
- Zmieniony Załącznik Nr 10 do SIWZ. Dodana została ERRATA Nr II do dokumentacji projektowej.



BURMISTRZ
Miasta / Gliny Łąka
mgr inż. Rafał Kobylski

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,
- a/a.