



Miasto i Gmina  
Łasin



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w Goczalkach.”

**MIASTO i GMINA ŁASIN**  
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin  
NIP 876-22-46-666

Łasin, dnia 12 kwietnia 2019 roku.

IBG.271.5.2019.PN

**WYJAŚNIENIE I**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**z dnia 2 kwietnia 2019 roku Sprawa IBG.271.5.2019.PN**  
**Ogłoszenie w BZP Nr 532149-N-2019 z 02.04.2019**

W dniu 11 kwietnia 2019 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2018r. poz. 1986), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Przebudowę drogi gminnej nr 041335C w Goczalkach”.**

**Zwrócono się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:**

1. Zgodnie z SST należy wykonać odcinki próbne. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji, m2 oraz podanie dokładnej konstrukcji odcinka próbnego.

**Ad. 1.**

Odcinek próbny będzie przedłużeniem przebudowywanej drogi Nr 041335C w Goczalkach. Podbudowa odcinka próbnego powinna mieć 400 m<sup>2</sup>, nawierzchnia powinna mieć minimum 300 m<sup>2</sup> i długość nie mniejszą niż 50 m. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni zgodna z projektem przebudowywanej drogi.

2. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew.

**Ad. 2.**

Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Przed przekazaniem placu budowy Zamawiający dostarczy niezbędne pozwolenie.

3. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Ad. 3.**

Brak jest szczegółowych obliczeń robót ziemnych. Przyjęto szacunkowo ilości robót wynikających z obmiaru z natury. Ilość robót ziemnych nie powinna przekroczyć wartości podanych w przedmiarze robót.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*