



Łasin, dnia 6 maja 2019 roku.

IBG.271.7.2019.PN

WYJAŚNIENIE I
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sprawa IBG.271.7.2019.PN
Ogłoszenie w BZP Nr 541161-N-2019 z 25.04.2019r.

W dniu 29 i 30 kwietnia 2019 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie”.

Zwrócono się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak to prosimy o określenie dokładnej lokalizacji, m2 oraz podanie konstrukcji odcinka próbnego.

Ad. 1. Nie, Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. Prosimy o załączenie SST dot. ul. Kościuszki i Radzyńskiej.

Ad. 2. Brak jest SST dot. ul. Kościuszki i Radzyńskiej. Dane techniczne zawarte są w opisie technicznym dotyczącym branży drogowej ul. Kościuszki i Radzyńskiej.

3. Prosimy o zamieszczenie SST oraz szczegółu konstrukcyjnego słupa oświetleniowego dot. cz. I poz. Nr 14 „Montaż i stawianie słupów stalowych oświetleniowych”. Czy pozycja ta obejmuje również ustawienie lampy jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie SST wraz z parametrami oraz rysunkami lampy.

Ad. 3. Montaż polegać będzie na ustawieniu fundamentu, montażu dostarczonej przez Zamawiającego stylowej latarni oraz podłączenie do wykonanego wcześniej przyłącza.

4. Prosimy o załączenie SST oraz szczegółu konstrukcyjnego odwodnienia liniowego ACODREN.

Ad. 4. Brak jest SST oraz szczegółu konstrukcyjnego odwodnienia liniowego. Należy przyjąć kanał z polimerobetonu o szerokości 10 cm i wysokości minimum 6 cm z rusztem żeliwnym mocowanym pod obciążenie kół samochodu osobowego, które służyć będzie odprowadzaniu wód opadowych z rur spustowych z budynków przylegających do chodnika.

5. Prosimy o wyszczególnienie czyje materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy a czyje Zamawiającego.



Ad. 5. Materiały w postaci gruzu z rozbiórki chodników oraz destruktu asfaltowy pozostaje własnością Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z przedmiarem robót transportuje gruz i destruktu na PSZOK, będący w dyspozycji Zamawiającego.

6. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, iż w związku z udostępnioną dokumentacją przetargową (m.in. zgodnie z pkt 3.1.2. SIWZ oraz pkt 2.6. STWIORB które mówią o tym, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji), renowację istniejącej sieci kanalizacji w ul. Podmurnej należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych wykładziną CIPP tj. PN-EN ISO 11296-1 „Systemy przewodów rurowych tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzonymi na miejscu”.

Ad. 6. Rozumowanie Państwa, dotyczące zastosowania norm obowiązujących renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej jest prawidłowe. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 11296.

7. Zamawiający w pkt. 2.2.1. STWIORB umieścił zapis, iż rękaw uszczelniający musi spełniać wszystkie wymagania, co musi być udokumentowane w dołączonej do oferty aprobacie COBRTI Instal lub ITB. W związku z tym, że aprobaty techniczne nie są aktualnie obowiązującymi dokumentami prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zamiast aprobaty technicznej może dołączyć do oferty deklarację właściwości użytkowych na zaproponowany materiał zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych wykładziną CIPP tj. PN-EN ISO 11296-1 „Systemy przewodów rurowych tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzonymi na miejscu”.

Ad. 7. Tak.

8. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 5.2.3.5. – Wykonawca musi spełniać następujące warunki – zdolności techniczne i zawodowe dla części III zamówienia, które uznane zostaną za spełnione gdy Wykonawca: Wykaże, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonała minimum 1 robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie lub przebudowie sieci sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto (w jednym zamówieniu).
Z uwagi na zakres czynności do wykonania w ramach części III zamówienia gdzie roboty montażowe polegające na instalacji rękawa w ilości 245 mb stanowią główny zakres prac do wykonania, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie.



Czy Zamawiający uzna jako spełnienie ww. warunku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie lub przebudowie sieci sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej metodą bezwykopową przy użyciu rękawa o wartości minimum 200.000,00 brutto (w jednym zamówieniu)?

Ad. 8. Nie, z uwagi na to, iż metoda bezwykopowa przy użyciu rękawa owszem stanowi główny zakres prac do wykonania niniejszego zadania, ale jest tylko jednym z wielu niezbędnych elementów budowy lub przebudowy sieci sanitarnej, deszczowej czy też wodociągowej.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski